



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП073.В.00664

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 14.01.2009 г.

Действителен до 14.01.2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Монолитные панели из поликарбоната, толщиной 2-12 мм,
по ТУ 2246-002-97726592-2008
продукция

22 4600
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*), группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 при испытании на негорючей основе (умеренногорючие по СНиП 21-01-97*), группа – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (с высокой дымообразующей способностью – по СНиП 21-01-97*), группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющие по СНиП 21-01-97*).

(наименование нормативного документа)

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан ООО «Полигаль Восток», 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, 105, тел.: (496) 411-01-79, ОКПО 93726592.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель

ООО «Полигаль Восток», 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, 105, тел.: (496) 411-01-79, ОКПО 93726592.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0229934



